



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому городскому округу и
Грачевскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99;

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

Предписание № 5/1/9

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

г. Светлоград

(место составления предписания)

« 16 » февраля 20 21 г.

(дата составления предписания)

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центр
развития ребенка – Детский сад № 26 «Солнышко» г. Светлоград

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

в лице законного представителя заведующего Понамарева Марины Михайловны

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы Островерхова С.В. от 18.01.2021 г. № 5, статьи 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю майором внутренней службы Демченко А.В.

в период:

“ 25 ” января 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 60 мин.

“ 08 ” февраля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 120 мин.

“ 10 ” февраля 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 60 мин.

“ 16 ” февраля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 60 мин.

проведена плановая выездная проверка в отношении объектов защиты - зданий детского сада (Литер «А», Литер «В», Литер «Г») (отнесенные к категории чрезвычайно высокого риска) собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться является муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – Детский сад № 26 «Солнышко» г. Светлоград, расположенных по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Калинина, д. 71.

При проведении проверки присутствовали: Понамарева Марина Михайловна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центр развития ребенка – Детский сад № 26 «Солнышко» г. Светлоград; Демихова Татьяна Сергеевна, заведующий хозяйством муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – Детский сад № 26 «Солнышко» г. Светлоград (ответственный за пожарную безопасность по приказу от 19.07.2019 г. № 67).

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	Помещения групповой ячейки «Мальвина» (№ 41, 42, 43, 44, 45 по техническому паспорту от 16.12.2015 г.) на 1-ом этаже здания детского сада (Литер «В») класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек (фактическое количество 17 человек (15 детей и 2 воспитателя)), обеспечить двумя эвакуационными выходами.	Статьи 4, 5, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункт 6.12* постановления Министра России от 13.02.1997 г. № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.04.2022 г.	
2	Выполнить ширину эвакуационных выходов не менее 1,2 м из спальни (№ 35 по техническому паспорту от 16.12.2015 г., фактическая ширина 57 см) и раздевалки (№ 40 по техническому паспорту от 16.12.2015 г., фактическая ширина 73 см) групповой ячейки «Радуга» (№ 35, 36, 37, 38, 39, 40 по техническому паспорту от 16.12.2015 г.) на 1-ом этаже здания детского сада (Литер «В») класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1. При числе эвакуирующихся менее 15 человек, ширина эвакуационного выхода должна быть не менее 0,8 м.	Статьи 4, 5, 6, 53, часть 3 статьи 80, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (на момент капитального ремонта данное требование было установлено пунктами 1.3, 4.2.5, 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пунктами 6.11*, 6.16 постановления Министра России от 13.02.1997 г. № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.04.2022 г.	
3	Выполнить ширину эвакуационных выходов не менее 1,2 м из коридора (№ 1 по техническому паспорту от 16.12.2015 г., фактическая ширина 106 см) и коридора (№ 5 по техническому паспорту от 16.12.2015 г., фактическая ширина 77 см) здания детского сада (Литер «А») класса функциональной	Статьи 4, 5, 6, 53, часть 3 статьи 80, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (на момент капитального ремонта данное требование было установлено пунктами 1.3, 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пунктом 6.16 постановления Министра России от 13.02.1997 г. № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.04.2022 г.	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
	пожарной опасности Ф 1.1. При числе эвакуирующихся менее 15 человек, ширина эвакуационного выхода должна быть не менее 0,8 м.			
4	Демонтировать отделку внешних поверхностей наружных стен фасадной части здания детского сада (Литер «В») класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (степень огнестойкости – II, класс конструктивной пожарной опасности – С0) выполненную материалом группы горючести Г2 (панели стеновые из ПВХ типа «Сайдинг» и планки отделочные из ПВХ марки «KANADA плюс» и «Альта-Сайдинг» сертификат соответствия № С-РУ.ПБ37.В.00540). Для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 должны применяться фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции.	Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 80, часть 11 статьи 87 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (на момент капитального ремонта данное требование было установлено пунктами 4.7, 5.2.3 СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; пунктом 7.1 постановления Минстроя России от 13.02.1997 г. № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пунктом 7.1 раздела II МДС 21-1.98 пособие к СНиП 21-01-97 «Предотвращение распространения пожара»	01.04.2022 г.	
5	Выполнить разработку проектной (технической) документации в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденной в установленном порядке для зданий детского сада (Литер «А», Литер «Г»), на которых проводились капитальный ремонт (реконструкции) в период с августа по ноябрь 2013 г. а также изменения класса функциональной пожарной опасности здания (Литер «Г»), которая должна содержать пожарно-технические характеристики зданий, а также принятые конструктивные, объемно - планировочные и инженерно-технические решения.	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 78, часть 3 статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (на момент капитального ремонта данное требование было установлено пунктами 1.2, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7 СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; пунктами 1.3, 1.7, 4.3 постановления Минстроя России от 13.02.1997 г. № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.04.2022 г.	
6	Установить противопожарную дверь с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение распространения, интенсивности и	Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 37, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (на момент капитального ремонта данное требование было установлено пунктами 1.3, 5.2.2.2 СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы	01.04.2022 г.	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
	продолжительности горения в случае возникновения пожара, в ограждающих конструкциях (стена), между раздвижной групповой ячейки «Радуга» (№ 40 по техническому паспорту от 16.12.2015 г.) и общим коридором (№ 40 по техническому паспорту от 16.12.2015 г.) на 1-ом этаже здания детского сада (Литер «В») класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1.	противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; пунктом 5.2.4 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; пунктом 5.14* постановления Министра России от 13.02.1997 г. № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
7	Установить противопожарную дверь с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающей ограничение распространения, интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара, в ограждающих конструкциях (стена), между подсобным помещением, предназначенным для хранения различных материалов и размещения инженерного оборудования систем вентиляции (№ 53 по техническому паспорту от 16.12.2015 г.) и общим коридором (№ 40 по техническому паспорту от 16.12.2015 г.) на 1-ом этаже здания детского сада (Литер «В») класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1.	Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 37, части 1, 2, 3 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.2.6 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; пунктом 5.14* постановления Министра России от 13.02.1997 г. № 18-7 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.04.2022 г.	
8	Обеспечить автоматическое отключение системы вентиляции и кондиционирования воздуха на 1-ом этаже здания детского сада (Литер «В») от включения систем автоматической пожарной сигнализации. Отключение систем вентиляции должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками пожарной сигнализацией.	Статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.24 СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.04.2022 г.	
9	Обеспечить наличие проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке, на установленные системы автоматической пожарной	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022 г.	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
	сигнализации и оповещения людей о пожаре в зданиях детского сада (Литер «А», Литер «Г»).			
10	Оборудовать дымовыми пожарными извещателями систем автоматической пожарной сигнализации помещение кабинета завхоза (по техническому паспорту от 16.12.2015 г. указанное помещение отсутствует), образованное в результате перепланировки (установки деревянных и гипсокартонных ограждающих конструкций) помещения коридора (№ 75 по техническому паспорту от 16.12.2015 г.) на 2-ом этаже здания детского сада (Литер «В»).	Статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт А.4 приложения А СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; пункт 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	01.10.2021 г.	
11	В помещениях коридора на 1-ом и 2-ом этажах (№ 50, № 75 по техническому паспорту от 16.12.2015 г.) здания детского сада (Литер «В»), настенный речевой оповещатель расположить на расстоянии не менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя.	Статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.4 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; пункт 3.17 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»	01.10.2021 г.	
12	В помещении костюмерной (№ 80 по техническому паспорту от 16.12.2015 г.) на 2-ом этаже здания детского сада (Литер «В»), горизонтальное расстояние от одного дымового пожарного извещателя систем автоматической пожарной сигнализации до электросветильника выполнить не менее 0,5 м (фактическое расстояние примерно 10 см).	Статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.10.2021 г.	
13	В помещениях раздевалки, игровой и спальни в подготовительной группе «Радуга» (№ 40, 36, 35 по техническому паспорту от 16.12.2015 г.) на 1-ом этаже здания детского сада (Литер «В») установить дымовые пожарные извещатели систем автоматической пожарной сигнализации на несущих строительных конструкциях	Статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.10.2021 г.	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
	подвесного потолка. Несущей конструкцией подвесного потолка являются ребра жесткости потолка.			
14	Обеспечить наличие товарно-сопроводительной и технической (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия) документации на напольное покрытие из ДВП (ламинированное) применяемое в помещениях спальни, игровой и раздевалки групповой ячейки «Радуга» (№ 35, 36, 40 по техническому паспорту от 16.12.2015 г.) на 1-ом этаже здания детского сада (Литер «В») класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, отражающей показатели пожарной опасности материала и подтверждающей возможность его применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности. (Сертификат соответствия № С-СН.ПБ48.В.00838 не содержит информацию о показателях пожарной опасности применяемого материала). В случае несоответствия показателей пожарной опасности применяемого материала допустимым показателям возможности применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности, демонтировать указанный строительный материал.	Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3, 7 статьи 134, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2021 г.	
15	Обеспечить наличие товарно-сопроводительной и технической (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия) документации на конструкции подвесного потолка применяемого в помещениях спальни, игровой, коридора и раздевалки групповой ячейки «Радуга» (№ 35, 36, 40 по техническому паспорту от 16.12.2015 г.) на 1-ом этаже здания детского сада (Литер «В») класса функциональной	Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3, 5, 7 статьи 134, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2021 г.	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
	пожарной опасности Ф 1.1, отражающей показатели пожарной опасности материала и подтверждающей возможность его применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности. В случае несоответствия показателей пожарной опасности применяемого материала допустимым показателям возможности применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности, демонтировать указанный строительный материал.			
16	Демонтировать напольное покрытие линолеум (покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное с антистатическим эффектом – типа ACCZENT MINERAL AS) применяемое для покрытия пола в коридоре групповой ячейки «Радуга» (№ 38 по техническому паспорту от 16.12.2015 г.) на 1-ом этаже здания детского сада (Литер «В») класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, превышающего допустимые показатели пожарной опасности Г1, В2, Д2, Т2, РП1 (фактические показатели Г4, В3, Д3, Т2, РП1, сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП068.В.00230).	Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3, 7 статьи 134, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2021 г.	
17	Обеспечить наличие товарно-сопроводительной и технической (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия) документации на напольное покрытие линолеум (покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ «JUTEKS RU») применяемое в помещениях раздевалки, спальни и групповой (№ 2, 3, 4 по техническому паспорту от 16.12.2015 г.) здания детского сада (Литер «А») класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1,	Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3, 7 статьи 134, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2021 г.	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
	<p>отражающей показателя пожарной опасности материала и подтверждающей возможность его применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности. (Сертификат соответствия № РОСС RU.AB67.H02004 не содержит информацию о показателях пожарной опасности применяемого материала). В случае несоответствия показателей пожарной опасности применяемого материала допустимым показателям возможности применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности, демонтировать указанный строительный материал.</p>			
18	<p>Обеспечить наличие товарно-проводительной и технической (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия) документации на напольное покрытие линолеум (покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ «JUTEKS RU») применяемое в помещениях раздевалки, групповой и спальни (№ 2, 3, 4 по техническому паспорту от 16.12.2015 г.) здания детского сада (Литер «Г») класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, отражающей показателя пожарной опасности материала и подтверждающей возможность его применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности. (Сертификат соответствия № РОСС RU.AB67.H02004 не содержит информацию о показателях пожарной опасности применяемого материала). В случае несоответствия показателей пожарной опасности применяемого материала допустимым показателям возможности применения для здания данного класса</p>	<p>Статья 4, 5, 6, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3, 7 статьи 134, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.10.2021 г.	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
	функциональной пожарной опасности, демонтировать указанный строительный материал.			

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю майор внутренней службы Демченко А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центр развития ребенка – Детский сад № 26 «Солнышко» г. Светлоград Понамарева М.М.

(должность, фамилия, инициалы)

« 16 » 02 2021 г.



* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.