



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
**ПРОКУРАТУРА
ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА**
пл. 50 лет Октября, д.5, г. Светлоград,
Петровский район, Ставропольский край,
Россия, 356530



433549 855302

Заведующему МБДОУ ЦРР - ДС № 26
«Солнышко» г. Светлоград

Понамаревой М.М.

ул. Калинина, 71, г. Светлоград,
Петровский район, Ставропольский край,
356530

31.10.2024 № 7-08-2024

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности.

Прокуратурой района на основании информации, предоставленной отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности на территории Петровского городского округа.

Согласно абз. 2 ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

В соответствии с положениями ст. 37 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, целью которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Законом №

Прокуратура Петровского района Ставропольского
края

№ Прдр-20070027-666-24/-20070027

123-ФЗ, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В целях реализации указанных норм права, Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила № 1479), Приказом МЧС России № 806 определен Порядок видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (далее Порядок - № 806), Приказом МЧС России утвержден Свод правил 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (далее – СП 9.13130.2009), Приказом МЧС России утвержден Свод правил 3.13130-2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130-2009), Приказом МЧС России утвержден Свод правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 484.1311500.2020).

В ходе проверки на территории МБДОУ ЦРР - ДС № 26 «Солнышко» г. Светлоград выявлены следующие нарушения:

1) На объекте защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией) до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком). На момент проведения проверки отсутствует информация о возможности дальнейшей эксплуатации систем в здании. Данный факт свидетельствует о нарушении ст. 4-6, ч. 1 ст. 54, ч. 4. Ст. 83 Закона № 123-ФЗ, п. 54 Правил № 1479.

2) В нарушение ст. 5, ч. 1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ; п. 54 Правил № 1479 не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации, установленной в здании детского сада. На момент проведения проверки на приемно-контрольном приборе отключен шлейф защищаемого помещения групповой ячейки с пребыванием детей. При включении шлейфа на приемно-контрольном приборе, пожарная сигнализация приведена в технически исправное состояние, что свидетельствует об отсутствии должного контроля за работоспособностью системы.

3) В нарушение ст. 5, ч. 1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ; п. 60 Правил № 1479; п. 4.3.11 СП 9.13130.2009 не проводится перезарядка порошкового огнетушителя с установленной периодичностью один раз в 5 лет (год выпуска 06.2016), размещенного в металлической подставке на 2-ом этаже у выхода на лестничный марш. В ходе перезарядки каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом разряжаются, корпус огнетушителя полностью очищаются от остатков огнетушащего вещества (ОТВ), производится внешний и внутренний осмотр, а

также испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства, что ответственным лицом не сделано.

4) В нарушение ст. 5, ч. 1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ; п. 13 Правил № 1479 не обеспечено проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), с установленной периодичностью один раз в год. На момент проверки, документы подтверждающие проведение испытаний, не предоставлены.

5) В нарушение ст. 5, ч. 1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ; п. 17 Правил № 1479 руководителем организации не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. На момент проверки в журнале не заполнены разделы 2, 5-6, 14.

6) В нарушение ст. 5, ч. 1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ; п. 48 Правил № 1479 не обеспечено своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, а также не организовано проведение проверок на водоотдачу с периодичностью два раза в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

7) Не обеспечено проведение повторного противопожарного инструктажа с периодичностью не реже 1 раза в полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно. Данный факт свидетельствует о нарушении ст. 5, ч. 1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ, п. 3 Правил № 1479, а также п. 16 Порядка - № 806.

8) Не обеспечено исправное состояние наружных открытых лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации людей из верхних этажей здания при пожаре, в исправном состоянии. Согласно протокола испытаний от 14.11.2022 наружная металлическая лестница не соответствует требованиям СП 1.13130.2020 и ГОСТ Р 53254-2009.

9) В нарушение ст. 5, ч. 1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ; подпункта «а» п. 17 Правил № 1479, п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 не обеспечено содержание наружных открытых лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре (в исправном состоянии), а также не организовано проведение обследования целостности конструкции наружной эвакуационной лестницы 3-го типа, предназначенной для эвакуации людей из верхних этажей здания, в периодичностью один раз в год с составлением акта проверки.

Допущенные нарушения закона влекут отсутствие состояния защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и неспособность организации ограничить его вредные последствия в случае возникновения.

Причинами и условиями совершения указанных в представлении нарушений закона является ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей должностными лицами МБДОУ ЦРР - ДС № 26 «Солнышко» г. Светлоград, а также отсутствие надлежащего контроля за их работой с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
3. Рассмотреть представление с участием оперативного работника прокуратуры района, для чего заблаговременно сообщить в прокуратуру района о месте и времени рассмотрения представления.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в месячный срок с момента его получения с приложением документов, подтверждающих принятие необходимых мер по устранению выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции

О.С. Масленникова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00BD69A90D1E7BFE7638E645CC7C2B5A0A
Владелец **Масленникова Ольга Сергеевна**
Действителен с 19.07.2024 по 12.10.2025